

# **EURAMCOSAFETY EFİ120XX EXPROOF DUMAN TAHLİYE VE BASICI SEYYAR FAN ŞARTNAMESİ**

**ŞARTNAME NUMARASI : ESCA-TR-EA8120XX**

**İLK YAZILIŞ TARİHİ : 26.03.2014**

**REVİZE TARİHİ : 09.12.2016**

- BU ŞARTNAME EURAMCOSAFETY KULLANICILARINA VE TEDARİKÇİLERE FANLarda YAPILAN GELİŞTİRME UYGULAMALARINI BİLGİLENDİRMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR**
- BU ŞARTNAME KAPAK DAHİL TOPLAM 6 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR**

**1. KONU :** Bu teknik şartname II 2 G Ex de IIB T6 ATEX standardını sağlayacak şekilde kapalı ortamında maksimum 85°C sıcaklıktaki aseton, amonyak, benzen, asetik asit, ethan, etil alkol, etil klorin, metanol, nafta, fenol, propan, doğal gaz ve akaryakıt gazları gibi patlayıcı gazların tahliye edilmesinde yada bu ortamlara hava basılması kullanılabilecek exproof seyyar fanın teknik özelliklerini, denetim ve muayene metodları ile diğer hususları kapsar

## **2. GENEL HUSUSLAR**

### **2.1. Tanımlar**

**2.1.1. Fan :** Havayı emebilen ve basabilen aksamdır

**2.1.2. Fan kanatları :** Fan gövdesi içindeki elektrik motoruna akuple olan ve havayı sevk etmeye yarayan aksamdır,

**2.1.3. IMPA (International Marine Purchasing Association):** Uluslararası Denizcilige Uygun Malzemeler Satınalma Organizasyonu

**2.1.3. IP (Ingress Protection) :** Elektrikli ekipmanların sıvı ve katı gecirgenlik katsayılarının belirlendiği standart.

**2.1.4. CE (Council of Europe) :** İnsan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işaretidir.

**2.1.5. CFM (Cubic Feet per Minute) :** Hava akımının hızını belirten ölçüm birimidir.

**2.1.6. ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene ) :** Plastik esaslı malzemedir

**2.1.7. EEC(European Economic Community) :** Avrupa Birliği Direktifi

**2.1.8. EN :** Avrupa Birliği Standardı

**2.1.9. EC-Tip Sertifikasyonu :** Üretici firmanız Avrupa Birliği direktiflerinden bir yada birkaçına uygun üretim yaptığı belirten sertifikasyondur.

**2.1.10. CE tehlikeli bölge lokasyon işareteti :** Ürünün kullanılabileceği tehlikeli bölgenin belirlendiği kodlandırma sertifikasyonudur.

**2.1.11. ATEX (ATmosphères EXplosibles ) :** Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda güvenlik ve sertifikasyonu

## **2.2. Kullanım Şartları:**

**2.2.1.** Fan Patlayıcı gaz olduğu yada olabileceği bilinen kapalı ortamlara hava basmak ve bu ortamlarda bulunan havayı dışarı atmak için kullanılacaktır

## **3. İSTEK VE ÖZELLİKLER**

### **3.1. Genel İstekler**

**3.1.1.** Satın alınacak fan miktarı ihale dökümanında ayrıca belirtilecektir

**3.1.2.** Fan da aşağıda belirtilen kusurlar bulunmayacaktır

**3.1.2.1.** Kırık,

**3.1.2.2.** Çatlak,

**3.1.2.3.** Boya dökülmesi, kabarması

**3.1.2.4.** Yırtık

**3.1.2.5.** Paslanma

**3.1.3.** Yüklenici en az aşağıda belirtilen Teknik Dökümanları ingilizce yada Türkçe olarak ihale dökümanında belirtilen adette her fan için teslim edecektr.

**3.1.3.1.** Kullanıcı Kitabı

**3.1.3.2.** Bakım kitabı

**3.1.3.3.** Yedek parça kitabı

**3.1.4.** Eğitim ile ilgili hususlar ihale dökümanında ayrıca belirtilecektir

**3.1.5.** Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar ihale dökümanında belirtilecektir.

**3.1.6.** Fan üretici firmanın seri üretimi olacaktır. Bu husus üretici firma katalogu ile belgelendirilecektir.

**3.1.7.** Fan EC-Tip Sertifikasyonu DEMKO 09 ATEX 092696 olmalıdır,

**3.1.8.** CE tehlikeli bölge lokasyon işareteti CE0539 olmalıdır,

**3.1.9.** ATEX koruma sınıfı en az II 2 G Ex de IIB T6 ATEX olmalıdır, bu husus teknik dökümda, fan üzerinde ve üretici firma katalogunda belirtilmelidir.

## **3.2. Teknik İstekler**

**3.2.1.** Fan en az aşağıdaki özelliklerini kapsayacaktır. Bu özellikler üretici katalogunda, teknik bilgi kitapçığında, fanın üzerinde yada kullanıcı kitapçığında yazılı olacaktır

### **3.2.1.1. Kapasite**

**3.2.1.1.1.** Serbest hava akısında kapasitesi en az 3,750cfm / 6,375m<sup>3</sup>/saat olacaktır

**3.2.1.1.2.** 90° tek hava hortumu dirseğinde kapasitesi en az : 2,700cfm/4,590m<sup>3</sup>/saat olacaktır

### **3.2.1.2. Fan Elektrik Motoru**

**3.2.1.2.1.** IP55 koruma sınıfında olacak ve bu husus fan üzerinde belirtilecektir

**3.2.1.2.2.** Fanın gücü en fazla 1.2Hp/0.9kW olacaktır,

**3.2.1.2.3.** Fan 115V/230V 50/60Hz ile çalışabilecektir,

**3.2.1.2.4.** Fanın ilk kalkınma anında çektığı Akım en fazla 220V / 27A olacaktır,

**3.2.1.2.5.** Fanın sürekli kullanımı çektiği akım en fazla 220V / 5A olacaktır,

**3.2.1.2.6.** Fan elektrik motoru termal korumalı olacaktır, aşırı ısınma, zorlanma yada düşük yüksek voltaj uygulamalarında kendiliğinden devreden cıkarak elektrik motorunu korumaya olacaktır.

**3.2.1.2.6.** Fan elektrik motoru açma kapama anahtarı patlama korumasını sekteye ugratmamak için fan motoru içine akuple olmalı bir kol vasitesi ile fan gövdesi üzerinden açma kapama yapılmalıdır.

### **3.2.1.3. Fan Gövdesi ve Fan kanatları**

**3.2.1.3.1.** Fan gövdesi komple ATEX ve siyah renk olmalıdır,

**3.2.1.3.2.** Fan gövdesi karbon iletken esaslı malzemeden imal edilmiş olmalıdır

**3.2.1.3.3.** Fan gövdesi üzerinde en az aşağıda belirtilen hususlar bulunacaktır;

- ATEX sertifikası,

- ATEX koruma sınıfı
- CE logosu,
- Fan akış yönleri,
- Üretici firma seri numarası,
- Kablo toplamak için cırcırı kablo bağı,
- Kullanılacak elektrik kaynağı bilgileri,
- Elektrik motoruna ait bilgiler,
- Uyarı ve onlemler

**3.2.1.3.4.** Fan gövdesi korozyona ve kimyasal maddelere mukavim cam elyafı takviyeli anti-satistik ABS malzemeden imal edilmiş olacaktır. Dış gövde çarpma ve sürtünmelerle karşı kıvılcım çıkarmayacak özellikte olacaktır.

**3.2.1.6.** Hareketli Kanat sayısı 7 adet olacaktır

**3.2.1.7.** Hava akışının standart olarak sağlanabilmesi için fan gövdesine akuple sabit hava kanatlari olacaktır

**3.2.1.8.** Kanat materyali yüksek mukavemetli, hafif, korozyona dayanıklı ve muhtemel kimyasal maddelerden etkilenmeyecek şekilde polimer esaslı ABS den imal edilmiş olacaktır

**3.2.1.9.** Fanın altında titresim ve koruma için 4 adet lastik takoz olacaktır.

**3.2.1.10.** Fanın emiş ve basma agızlarında sokulup takılabilir ozellikli koruma amacli tel kafesler olacaktır.

**3.2.1.11.** Fan gövdesi üzerinden bir kol vasıtısıyla motor açılıp kapatılabilecektir.

**3.2.1.12.** Fan iki kişi tarafından kolaylıkla taşınabilecektir. Gövdesinde taşıma maksadıyla 4 köşesinde 4 adet taşıma tutamağı olacaktır,

**3.2.1.13.** Fan emiş ve basma çıkış çapları 40 cm olacaktır,

#### **3.2.1.4. Ağarlık Ve Ölçüler**

**3.2.1.4.1.** Fan hortumu haric fanın komple agarlığı en fazla 25kg olacaktır,

**3.2.1.4.2.** Fanın ölçütleri en fazla 483/457/407 mm olacaktır

**3.2.1.4.3.** Fan tam kapasite ile çalışırken ses seviyesi en fazla 86.1dB olacaktır,

**3.2.1.4.4.** Fan kablosu CE ve ROHS onaylı en az 7.6m boyunda olacak ve ucunda ATEX onaylı oldugu ustunde belirtilen 220V fişi ile teslim edilecektir,

### **3.3. Sertifikasyon ve dökümantasyon**

**3.3.1.** Uretici firmanın ISO standartı olacak ve muayene heyetine sunulacaktır

**3.3.2.** Fanın CE standartı olacak ve muayene heyetine sunulacaktır,

**3.3.3.** Fanın deniz şartlarında kullanıma uygun olduğu (IMPA kodları : EG8200x (110V) - 591507 ve EG8200xx-230 (230V) - 591507 belgelendirilecektir.

**3.3.4.** Fanın Avrupa Birliği 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC ve 93/68/EEC direktifleri kapsamında aşağıda belirtilen standartlara uygun olduğu üretici firma tarafından deklere edilecektir

- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 94/9/EC (ATEX Directive)
- EN 294 (Safety of Machinery)
- EN 953 (Safety of Machinery)
- EN 50081-2 (Electromagnetic Compatibility Generic Emission Industrial)
- EN 61000-6-2 (Electromagnetic Compatibility Immunity for Industrial Environments)
- EN 60079-0:2006 (Electrical Apparatus for Potentially Explosive Atmospheres General Requirements)
- EN 60079-1:2004 (Electrical Apparatus for Potentially Explosive Atmospheres Flameproof Enclosures 'd')
- EN 60079-7:2007 (Electrical Apparatus for Potentially Explosive Atmospheres Increased Safety 'e')

**3.3.5.** Fan ile birlikte en az bir adet İngilizce yada Türkçe kullanım ve teknik bilgi kitabı verilecektir.

### **3.4. Garanti ve Muayene**

**3.4.1.** Fan en az 2 yıl kullanıcı hataları hariç olmak üzere garanti olacak ve 10 yıl yedek parça tedarik garantisi verilecektir.

**3.4.2.** İdare bu şartnamede belirtilen hususları muayene esnasında gözle kontrol edecektir

**3.4.3.** İdare gerekli gördüğü taktirde bu şartnamede belirtilen teknik hususlar için fonksiyon testleri yapacaktır.